



ЯЯСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
ФИДИАЛ ЗАО "НЕФТЕХИМСЕРВИС"

652104, Кемеровская обл. Яяский район, п. ст. Судженка, Яяский НПЗ
тел.: (3843) 99-30-70, факс 99-30-73
e-mail: ynpz@yazs.ru
ОКПО 74291823 ОГРН 1044217020341
ИНН/КПП 4217102358/421701001



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ №221

от «22» марта 2014 г.


Наименование продукции: Топливо Дизельное марки А по СТО 74291823.005-2013
Сертификат соответствия: №РОСС RU.AE88.H02055 с 05.08.2013 по 04.08.2016 Орган по сертификации рег. №РОСС RU 0001.10AE88 Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский центр стандартизации продукции и услуг» г. Новосибирск, ул. Кирова 113
Дата изготовления: 22.03.2014 Номер партии: 224
Резервуар: 34 Взлив, мм: 5862 Количество, тонн: 3942
Дата анализа: 22.03.2014

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	НД на метод испытания	Норма по СТО 74291823.005-2013		Фактические значения по результатам испытаний
				Марка А	Марка Б	
1	Фракционный состав: Температура 50% отгона, °С, не выше	°С	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	220	280	208
				320	350	310
2	Температура 95% отгона, °С, не выше					2,68
2	Кинематическая вязкость при 20°С	мм ² /сек	ГОСТ 33	3,0 – 6,0	1,8 – 5,0	2,68
3	Цетановое число, не менее		ГОСТ Р ЕН 15195	45		45
4	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, не ниже	°С	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719	40	35	55
5	Предельная температура фильтруемости, не выше	°С	ГОСТ 22254	-5	-25	-14
6	Йодное число, не более	г йода на 100г топлива	ГОСТ 2070	6		0,4
7	Температура застывания, не выше		ГОСТ 20287		-35	-20
8	Содержание водорастворимых кислот и щелочей		ГОСТ 6307	отсутствие		отсутствие
9	Кислотность, не более	мг КОН на 100см ³ топлива	ГОСТ 5985	5,0		0,98
10	Испытание на медной пластине		ГОСТ 6321	выдерживает		выдерживает
11	Зольность,	%	ГОСТ 1461	0,01		0,0038
12	Коксуемость 10% остатка,	%	ГОСТ 19932	0,30		0,19
13	Массовая доля серы,	%	ГОСТ Р 51947	0,5		0,2
14	Содержание механических примесей	%	ГОСТ 6370	отсутствие		отсутствие
15	Плотность при 20 °С, не более	кг/м ³	ГОСТ 3900	860,0	850,0	808

Заключение: Топливо Дизельное Марки А соответствует требованиям СТО 74291823.005-2013

Директор по производству

Начальник ЦЗЛ



000 "ОКА-ЦЕНТР
НЕФТЕПРОДУКТ"
Ф.А.У. ВОМАНСКИЙ
РЕЗЕРВУАР И
КОПИЯ ВЕРНА

Н.Л. Чернявская